TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.02 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Loc. Poverella , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	02-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	70	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,52	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,11	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. *Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.02 del 02-05-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.03 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Sorgente Ciretta , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Sorgente , 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	03-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,58	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,12	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 623

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.03 del 02-05-2016

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.04 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Saliano (vicino chiesa),Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	04-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,60	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,16	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.04 del 02-05-2016

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.05 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Rizzuto, Saliano - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	05-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,21	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,11	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 679

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.05 del 02-05-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.06 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Melobuono,Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	06-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,19	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,09	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.06 del 02-05-2016

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.07 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Balzata,Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	07-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	100	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,53	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,09	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO * A 628 *

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. *Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.07 del 02-05-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.08 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Loc. Crocicchio,Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	08-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	140	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,58	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,09	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponderad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.08 del 02-05-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.09 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Acquedotto Ralli, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Acquedotto , 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	09-27-04

ARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	130	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,57	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.09 del 02-05-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.10 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ralli, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	10-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,56	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.10 del 02-05-2016

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.11 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Acquedotto ex Casmez ,Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Acquedotto , 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	11-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	140	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,50	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,12	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 628 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.11 del 02-05-2016

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.12 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana S.Maria, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	12-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	130	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,58	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,11	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 528

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.12 del 02-05-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.13 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Forche ,Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	13-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	130	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,50	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,09	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. *Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.13 del 02-05-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.14 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Tozzo ,Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	14-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	140	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,53	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.14 del 02-05-2016

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.15 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ospedale ,Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	15-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,54	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,15	0.2	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.15 del 02-05-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.16 del 02-05-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Via Municipio, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/04/16, ore 09.30
Data ricevimento campione	27/04/16
Data inizio analisi	27/04/16
Data fine analisi	29/04/16
Accettazione n°	16-27-04

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
ESCHERICHIA COLI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
COLIFORMI TOTALI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
ENTEROCOCCHI	UFC /ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	140	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,53	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 628 * CHIMICO Dott. Osvaldo Giardino

Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.16 del 02-05-2016