TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.03 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana vicino la chiesa , Saliano - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico , 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 03-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 151 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,08 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.03 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.01 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana Melobuono , Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico , 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 01-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 152 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,22 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 628 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. *Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.01 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.02 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana Rizzuto, Saliano - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico , 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 02-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 150 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,19 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.02 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.04 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Sorgente Ciretta - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Sorgente , 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 04-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 150 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,08 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 623

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. *Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.04 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.05 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana Poverella - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 05-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 150 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,08 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.05 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.06 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana Balzata - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 06-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 148 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,12 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 629

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.06 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.07 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana Loc. Crocicchio - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 07-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 140 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,02 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.07 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.08 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Serbatoio Ralli - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Serbatoio, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 08-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 153 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,05 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 6 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

**Fine del Rapporto di Prova n.08 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.09 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana Ralli - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Serbatoio, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 09-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 150 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,05 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
*(Dr. Osvaldo Giardino)*

**Fine del Rapporto di Prova n.09 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.11 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana S.Maria - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 11-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 130 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,02 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.11 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.12 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana via Duomo-Tozzo - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 12-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 130 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,02 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. *Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.12 del 03-06-2016**

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.15 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana Via Municipio - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 15-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 151 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,03 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.15 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.14 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana Forche - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 14-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 155 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,08 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.14 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.13 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Fontana Ospedale - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Fontanino pubblico, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 13-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 140 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,02 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.13 del 03-06-2016**

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

## RAPPORTO DI PROVA n.10 del 03-06-2016

| | |
|---|---|
| **Cliente** | Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS) |
| **Prelevato presso** | Serbatoio ex Casmez - Rogliano (CS) |
| **Categoria merceologica** | Acqua destinata ad consumo umano |
| **Metodo di campionamento** | Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0 |
| **Prelievo effettuato da** | Dott.ssa Adriana Perri |
| **Luogo, data, ora del prelievo** | Serbatoio, 31/05/16, ore 09.30 |
| **Data ricevimento campione** | 31/05/16 |
| **Data inizio analisi** | 31/05/16 |
| **Data fine analisi** | 02/06/16 |
| **Accettazione n°** | 10-31-05 |

| PARAMETRO | UNITÀ DI MISURA | VALORE | LIMITE DI RIFERIMENTO | METODI DI PROVA | INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003 | |
| COLIFORMI TOTALI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003 | |
| ENTEROCOCCHI | UFC /ml | 0 | 0 ufc/100ml | APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003 | |
| CONDUTTIVITA' | µS/cm | 151 | 2500 | APAT – IRSA 2030 | |
| AMMONIO | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| NITRITI | mg/l | ASS | 0.50 | LANGE METHODE | |
| PH | Unità ph | 7,10 | 6.5-9.5 | Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003 | |
| ODORE | - | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | LANGE METHODE | |
| TORBIDITA' | mg/l di $SiO_2$ | - | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | APAT – IRSA 2110 | |
| CLORO RESIDUO LIBERO | mg/l | < 0,05 | 0.20 | APAT – IRSA 4080 | |

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

**Fine del Rapporto di Prova n.10 del 03-06-2016**