TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.01 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Poverella , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	01-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,10	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.01 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.02 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Sorgente Ciretta , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Sorgente , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	02-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	153	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,05	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.02 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.03 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Saliano vicino Chiesa , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	03-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	152	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	6,68	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.03 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.04 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Rizzuto - Saliano, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	04-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,10	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.04 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.05 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Melobuono, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	05-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,10	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.05 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.06 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Balzata, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	06-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	145	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,05	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.06 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.07 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Crocicchio, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	07-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	140	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,10	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.07 del 04-08-2016

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.08 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ralli, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	08-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,05	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.08 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.09 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ralli, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	09-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,13	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.09 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.10 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ex-Casmez, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	10-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.10 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.11 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Santa Maria, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	11-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	157	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,16	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.11 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.12 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Forche, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	12-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	157	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,10	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.12 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.13 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Via Duomo, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	13-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	129	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,02	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.13 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.14 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ospedale, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	14-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	149	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,07	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.14 del 04-08-2016

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

RAPPORTO DI PROVA n.15 del 04-08-2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Municipio, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 27/07/16, ore 09.00
Data ricevimento campione	27/07/16
Data inizio analisi	27/07/16
Data fine analisi	29/07/16
Accettazione n°	15-27-07

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,10	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n.15 del 04-08-2016