TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.01290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Poverella, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	01290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0.015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	<0,01	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 01290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.02290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Sorgente Ciretta -Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	02290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0.015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	<0,01	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 02290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.03290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana vicino Chiesa Saliano, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	03290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,16	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 628 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Fine del Rapporto di Prova n. 03290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.04290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Rizzuto- Saliano , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	04290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	152	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 04290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.05290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Melobuono, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	05290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,16	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.



Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 05290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.06290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio, Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Balzata, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	06290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	164	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,10	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,10	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO LABORATORIO A628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 06290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.07290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Crocicchio, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	07290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	157	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,10	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,12	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 628 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 07290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.08290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ralli, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio , 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	08290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 623 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 08290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.09290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ralli, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontana, 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	09290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 09290817 del 02/09/2017

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.10290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio ex Casmez, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio , 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	10290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	152	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,22	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,15	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO SEZIONE A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 10290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.11290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana S.Maria, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	11290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,10	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Fine del Rapporto di Prova n. 11290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.12290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Forche, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	12290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,22	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,10	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 12290817 del 05/08/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.13290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Duomo, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	13290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	158	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,20	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,10	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 13290817 del 02/09/2017

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.14290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ospedale, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	14290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,24	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 628 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 14290817 del 02/09/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.15290817 del 02/09/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Municipio, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico , 29/08/17
Data ricevimento campione	29/08/17
Data inizio analisi	29/08/17
Data fine analisi	31/08/17
Accettazione n°	15290817

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	158	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,20	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 15290817 del 02/09/2017