TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.01211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Poverella, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	01211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	152	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,13	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	<0,01	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 01211117 del 24/11/2017

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.02211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Sorgente Ciretta, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	02211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	153	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	<0,01	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 02211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.03211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana vicino la Chiesa, Saliano - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	03211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,16	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 03211117 del 24/11/2017

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.04211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Rizzuto, Saliano - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	04211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA – Dott. Osvaldo Giardino – CHIMICO – A 629

Fine del Rapporto di Prova n. 04211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.05211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Melobuono - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	05211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 05211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.06211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Balzata - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	06211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	153	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 06211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.07211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Crocicchio - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	07211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	157	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,10	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,16	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 07211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.08211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ralli - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	08211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 08211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.09211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ralli - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	09211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO * A 626 *

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 09211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.10211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ex Casmez - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	10211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	152	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,24	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,15	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 10211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.11211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana S. Maria - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	11211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,16	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI PROVINCIA DI CATANZARO Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 11211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.12211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Forche - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	12211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,18	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 623 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 12211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.13211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Duomo - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	13211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	158	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,20	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 628 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 13211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.14211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ospedale - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	14211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,24	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

ORDINE DEI CHIMICI Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Fine del Rapporto di Prova n. 14211117 del 24/11/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.15211117 del 24/11/2017

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Municipio - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 21/11/17
Data ricevimento campione	21/11/17
Data inizio analisi	21/11/17
Data fine analisi	23/11/17
Accettazione n°	15211117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,25	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 15211117 del 24/11/2017