TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

COMUNE DI ROGLIANO
PROT. N. 8549
R. 24 LUG 2018
Risp il.....
Cat..... Cl..... Fasc.....

LUGLIO

Spett.le Ufficio Tecnico

Comune di Rogliano (CS)

Prot. 65/2018

Oggetto : Comunicazione rapporti di prova prelievi del 17.07.2018

In relazione alle analisi effettuate sui campioni di acqua destinata ad uso umano prelevati in presenza di vs personale operativo vengono consegnati in originale i rapporti di prova dei campionamenti effettuati in data 17.07.2018 nei punti di prelievo per come appresso specificato :

Fontana Poverella

Sorgente Ciretta

Fontana Vicino La Chiesa – Saliano

Fontana Rizzuto – Saliano

Fontana Melobuono

Fontana Balzata

Fontana Crocicchio

Serbatoio Ralli – Fontana Ralli

Serbatoio Ex Casmez

Fontana S. Maria

Fontana Forche

Fontana Duomo

Fontana Ospedale

Fontana Municipio

Distinti saluti.

Mangone, 24.07.2018

Il Resp.le di Laboratorio

Dr. Osvaldo Giardino

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.20170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Municipio - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 17/07/18, ore 12.00
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	20170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,13	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * CHIMICO * Dott. Osvaldo Giardino * A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 20170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.19170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ospedale - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 17/07/18, ore 11.40
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	19170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,20	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 19170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.18170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Duomo - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 17/07/18, ore 11.30
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	18170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,18	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0.08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 18170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.17170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Forche - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 17/07/18, ore 11.20
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	17170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,18	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0.08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A628 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 17170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.16170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana S. Maria - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 17/07/18, ore 11.10
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	16170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,18	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0.08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 16170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.15170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ex Casmez - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio, 17/07/18, ore 11.00
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	15170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,18	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0.20	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 15170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.14170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ralli - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino Pubblico, 17/07/18, ore 10.45
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	14170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0.08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 14170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.13170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ralli - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio, 17/07/18, ore 10.40
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	13170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0.08	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO * A 628 *

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 13170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.12170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Crocicchio - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 17/07/18, ore 10.30
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	12170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0.20	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 12170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.1170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Balzata - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 17/07/18, ore 10.10
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	11170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0.05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO 080 * A628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 11170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.10170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Melobuono- Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 17/07/18, ore 9.45
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	10170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	158	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0.20	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 10170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.09170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Rizzuto Saliano - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 17/07/18, ore 9.30
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	09170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0.20	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO * A 628 *

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 09170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.08170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana vicino la Chiesa - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 17/07/18, ore 9.20
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	08170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,20	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 828

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 08170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.07170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Sorgente Ciretta - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio, 17/07/18, ore 9.15
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	07170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	154	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,14	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,20	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 628 * Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 07170718 del 23/07/2018

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.06170718 del 23/07/2018

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Poverella, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Istruzione Operativa Pos 3 Rev 1
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 17/07/18, ore 9.00
Data ricevimento campione	17/07/18
Data inizio analisi	17/07/18
Data fine analisi	19/07/18
Accettazione n°	06170718

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 29 2003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 29 2003	
*CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
*CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
*AMMONIO	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	
*NITRITI	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	
*PH	Unità ph	7,13	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
*ODORE	-	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
*TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	Accettabile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
*CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	<0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
** la fase di campionamento non è accreditata.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 06170718 del 23/07/2018

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com