TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.01270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Poverella - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 9.00
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	01270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	100	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.02270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Sorgente Ciretta - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Uscita serbatoio, 27/07/2020, ore 9.10
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	02270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.03270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana vicino la Chiesa - Saliano -Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 9.20
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	03270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.04270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Rizzuto Saliano - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 9.30
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	04270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.05270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Melobuono - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 9.40
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	05270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.06270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Balzata - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 9.50
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	06270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	110	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,70	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.07270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Crocicchio - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 10.00
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	07270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.08270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ralli - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Uscita Serbatoio, 27/07/2020, ore 10.10
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	08270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.09270720 del 31/07/2020

Cliente Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana Ralli - Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento **Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 10.20
Data ricevimento campione 27/07/2020
Accettazione n° 09270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.10270720 del 31/07/2020

Cliente Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso Serbatoio ex Casmez - Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento **Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo Uscita serbatoio, 27/07/2020, ore 10.30
Data ricevimento campione 27/07/2020
Accettazione n° 10270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	130	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.11270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana S Maria - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 10.50
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	11270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	130	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.12270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Forche - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 11.00
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	12270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	130	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.13270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Duomo - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 11.10
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	13270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	130	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.14270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ospedale - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 11.20
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	14270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.15270720 del 31/07/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Municipio - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 27/07/2020, ore 11.30
Data ricevimento campione	27/07/2020
Accettazione n°	15270720

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	27/07/2020	28/07/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	27/07/2020	29/07/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	27/07/2020	27/07/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	27/07/2020	27/07/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	27/07/2020	27/07/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		27/07/2020	27/07/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	27/07/2020	27/07/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	27/07/2020	27/07/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

Spett.le Ufficio Tecnico

Comune di Rogliano (CS)

Prot. 09/2020

Oggetto : Comunicazione rapporti di prova prelievi del 27.07.2020

In relazione alle analisi effettuate sui campioni di acqua destinata ad uso umano prelevati in presenza di vs personale operativo vengono consegnati in originale i rapporti di prova dei campionamenti effettuati in data 27.07.2020 nei punti di prelievo per come appresso specificato :

Fontana Poverella

Sorgente Ciretta

Fontana vicino la Chiesa

Fontana Rizzuto – Saliano

Fontana Melobuono

Fontana Balzata

Fontana Crocicchio

Serbatoio Ralli

Fontana Ralli

Serbatoio ex Casmez

Fontana S. Maria

Fontana Forche

Fontana Duomo

Fontana Ospedale

Fontana Municipio

Distinti saluti.

Mangone, 31.07.2020

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Resp.le di Laboratorio

Dr. Osvaldo Giardino

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com