TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.01250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Poverella - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	01250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	100	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,70	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	< 0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A 628 * CHIMICO Dott. Osvaldo Giardino

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.02250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Sorgente Ciretta - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Uscita Serbatoio, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	02250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.03250820 del 29/08/2020

Cliente Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana vicino Chiesa - Saliano - Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento **Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione 25/08/2020
Accettazione n° 03250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA * A628 * CHIMICO Dott. Osvaldo Giardino

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.04250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Rizzuto - Saliano - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	04250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.05250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Melobuono - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	05250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	162	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,84	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.06250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Balzata- Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	06250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	110	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,80	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.07250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Crocicchio- Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	07250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.08250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ralli - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Uscita Serbatoio, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	08250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.07250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Crocicchio- Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	07250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.09250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ralli- Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	09250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.10250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ex Casmez - Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Uscita Serbatoio, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	10250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	132	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,07	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.11250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana S. Maria- Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	11250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	132	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,07	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.12250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Forche- Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	12250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	130	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,07	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 618

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.13250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Duomo- Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	13250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	130	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,07	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA Dott. Osvaldo Giardino CHIMICO

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1626 L

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.14250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ospedale- Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	14250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.15250820 del 29/08/2020

Cliente	Comune di Rogliano, Via Municipio - Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Municipio- Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	**Procedura Operativa Pos 3 Rev 2
Prelievo effettuato da	Tecnolab R & R srl
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 25/08/2020
Data ricevimento campione	25/08/2020
Accettazione n°	15250820

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INIZIO ANALISI	FINE ANALISI	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
Escherichia coli	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Batteri coliformi	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	ISO 9308-1:2014/ AMD 1 :2016	25/08/2020	26/08/2020	
Enterococchi intestinali	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	25/08/2020	27/08/2020	
*Conduttivita'	µS/cm	160	2500	APAT – IRSA 2030	25/08/2020	25/08/2020	
*Ammonio	mg/l	<0,02	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*Nitriti	mg/l	<0,015	0.50	LANGE METHODE	25/08/2020	25/08/2020	
*ph	Unità ph	7,90	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	25/08/2020	25/08/2020	
*Odore	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		25/08/2020	25/08/2020	
*Torbidita'	mg/l di SiO_2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	25/08/2020	25/08/2020	
*Cloro residuo libero	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	25/08/2020	25/08/2020	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001 e s.m.i.
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa.
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.
*PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA
**la fase di campionamento non è accreditata

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
Dott. Osvaldo Giardino
CHIMICO
A 628

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova