TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.01300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Poverella, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	01300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	152	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,18	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 01300117 del 02/02/2017

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.02300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Sorgente Ciretta, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Sorgente , 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	02300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,28	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 02300117 del 02/02/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.03300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana vicino chiesa Saliano , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	03300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,09	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 03300117 del 02/02/2017

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

ST3

TECNOLAB
Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.01060217 del 08/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Rizzuto- Saliano , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 06/02/17, ore 09.00
Data ricevimento campione	06/02/17
Data inizio analisi	06/02/17
Data fine analisi	08/02/17
Accettazione n°	01060217

COMUNE DI ROGLIANO
PROT. N. 1613
R. 09 FEB 2017
Risp il.....
Cat..... Cl..... Fasc.....

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 01060217 del 08/02/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.05300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Melobuono , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	05300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 05300117 del 02/02/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.06300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Balzata , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	06300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(*Dr. Osvaldo Giardino*)

Fine del Rapporto di Prova n. 06300117 del 02/02/2017

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.07300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Crocicchio, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	07300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 07300117 del 02/02/2017

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.09300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ralli, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	09300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,11	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 09300117 del 02/02/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.10300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio ex Casmez, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio , 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	10300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,15	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 10300117 del 02/02/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.11300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana S.Maria, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	11300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,11	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 11300117 del 02/02/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.12300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Forche, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	12300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giordino)

Fine del Rapporto di Prova n. 12300117 del 02/02/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.13300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Duomo, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	13300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giordino)

Fine del Rapporto di Prova n. 13300117 del 02/02/2017

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.14300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Ospedale , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	14300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	153	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,10	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 14300117 del 02/02/2017

TECNOLAB R&R S.r.l. Via Nazionale, 49 87050 Mangone (CS) – Codice Fiscale e Partita IVA: 03392890780
Tel/Fax (0984)969864 Cell. 3920903804 **e-mail:** tecnolabrr@gmail.com

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.15300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Fontana Municipio , Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Fontanino pubblico, 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	15300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,10	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001
"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 15300117 del 02/02/2017

TECNOLAB

Laboratorio Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell' Autocontrollo dei Prodotti Alimentari, iscritto ai sensi del DGR n.153 del 27/04/2011 al n. 6 della Sezione II del Registro Regionale.

RAPPORTO DI PROVA n.08300117 del 02/02/2016

Cliente	Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso	Serbatoio Ralli, Rogliano (CS)
Categoria merceologica	Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento	Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da	Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo	Serbatoio , 30/01/17, ore 08.30
Data ricevimento campione	30/01/17
Data inizio analisi	30/01/17
Data fine analisi	01/02/17
Accettazione n°	08300117

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	156	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO_2	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,10	0.20	APAT – IRSA 4080	
ARSENICO	µg/l	< 0,1	10	LANGE METHODE	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001
Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001 "Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009
Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2.
In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n. 08300117 del 02/02/2017